

Mai jos sunt prezentate valorile presetate pentru toate meniurile:

Parametru		Valoare presetată			Unitate
Nr	Meniu	standard	min	max	
1	Temperatura setată pentru cazan	50	40	80	°C
2	Hysterezisul ventilatorului	6	2	10	°C
3	Puterea minimă a ventilatorului	45	30	100	%
4	Puterea maximă a ventilatorului	100	30	100	%
5	Timpul de ventilație	10	0	120	s
6	Pauza dintre ventilații	6	0	30	min
7	Temperatura ACM	60	20	70	°C
8	Hysterezisul pompei ACM	4	2	10	°C
9	Diferența dintre temperatura din cazan și boiler	10	3	10	°C
10	Prioritate ACM	1 ¹⁾	0 ¹⁾	1 ¹⁾	–
11	Temperatura de pornire a pompei AT	40	20	80	°C
12	Hysterezisul pompei AT	4	2	10	°C
13	Corecția temperaturii măsurate de senzorul AT	0	-5	5	°C
14	Corecția temperaturii măsurate de senzorul ACM	0	-5	5	°C
15	Temperatura la care va fi oprit cazanul	35	30	50	°C
16	Pornire manuală a ventilatorului (test)	–	0	100	%
17	Pornire manuală a pompei ACM (test)	– ²⁾	0 ¹⁾	1 ¹⁾	–
18	Pornire manuală a pompei AT (test)	– ²⁾	0 ¹⁾	1 ¹⁾	–

1) – 0=OPRIT, 1=PORNIT

2) – Controlerul va afișa valori calculate de algoritmul său

a) Alimentare

b) Consum de curent

230 V 50Hz

c) Curentul de alimentare a ventilatorului

max. 7 mA (1.6 W)

d) Curentul de alimentare a pompelor

0.5 A (putere < 100VA)

e) Lungimea cablurilor:

2 A

Cablu alimentare controler

1.5 m

Cablu alimentare pompa AT

1.5 m

Cablu alimentare pompa ACM

1.5 m

Cablu alimentare ventilator

1.5 m

Cablu senzor ACM

5 m

Cablu senzor AT

1,5 m

f) Dimensiuni (Lxhxl)

150 x 90 x 54 mm