

Defecțiuni posibile și modul de remediere

Defect	Cauza	Remediere
Becul de control „rețea” nu luminează	- lipsă tensiune alimentare - fișa nu este introdusă corespunzător în priză - întrerupător defect - cablu alimentare defect	- se verifică - se verifică - se schimbă - se schimbă
Cazanul nu atinge puterea utilă cerută și temperatura reglată	- apă insuficientă în sistem - debit pompă prea mare - cazan subdimensionat - calitate necorespunzătoare a combustibilului (umiditate ridicată, bușteni de dimensiuni mari) - clapeta de aprindere neetanșă - tiraj insuficient	- se reumple - se reglează turația pompei - problemă de proiectare - se schimbă combustibilul - se închide - coș nou sau curățat
Cazanul nu atinge puterea utilă cerută și temperatura reglată	- tiraj ridicat - aprindere (funcționare cu clapeta deschisă) prea îndelungată - elicea ventilatorului deformată - cazan necurățat	- e închide; - e instalează limitator de tiraj - ndreaptă lame (unghi de 90°) - e schimbă - e curăță - e curăță
Neetanșeităte la ușile cazanului	- șnur de etanșare deteriorat - duza de aer înfundată - tiraj insuficient	- se schimbă; - se reglează balamalele ușii - nu se arde lemn de dimensiuni mici, rumeguș, scoarță - probleme legate de coș
Ventilatorul nu funcționează sau funcționează zgomotos	- decuplat termostatul de siguranță - paletă înbâcsită, murdară - condensator, motor defect - regulator sau termostat de gaze arse defect - contact imperfect între cablul de alimentare și motor	- se rearmează manual - se curăță ventilatorul de gudroane și de depuneri - se înlocuiește - se schimbă - se schimbă - se verifică - se măsoară