

POMPĂ DE CIRCULAȚIE CLASA B



Manual de funcționare și întreținere



Pompy obiegowe do instalacji grzewczych i solarnych

Pompă de circulație Clasa B

● Lista de diagnosticare a problemelor posibile

Defecte comune	Cauze ale defectelor	Metode de rezolvare a defectelor
Pompa nu poate fi pornită.	Probleme la alimentarea cu curent.	Verificați siguranța sau circuitele electrice defecte.
	Condensatorul electric este defect.	Înlocuiți condensatorul electric cu unul nou.
	Rulmentul blochează funcționarea pompei.	Acționați pompa la o viteză mare pentru o perioadă scurtă de timp sau slăbiți rotorul cu o șurubelniță la capătul arborelui.
	Impurități în pompă.	Demontați pompa pentru a o curăța.
Sistemul este zgomotos.	Viteza pompei este setată prea tare.	Adaptați la o viteză inferioară.
	Există aer în pompă.	Aerisiți pompa.
Pompa este zgomotoasă.	Există aer în pompă.	Aerisiți pompa.
	Presiunea de intrare este prea mică.	Măriți presiunea în sistem.